

Приложение №2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г.
(Поправка ДВ, бр. 17 от 2010 г.)

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l (бр.)		Противопожарни одеяла (бр.)	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg		с вода или с вода и добавки	с пяна		с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	с въглероден диоксид 30 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ										
1.	Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал,	150 m(2)	1	ABC		1				

	разфасовъчни и др.п./Ф5.1									
2.	Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др.п., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1	150 m(2)		1 ABC		1				
3.	Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2				
		повече от 2 камери - за всяка камера		1 ABC		1				
4.	Сушилни за дървен материал с използване на газове, течни или твърди горива/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2				
		повече от 2 камери - за всяка камера		1 ABC		1				
5.	Помещения за шлифване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1	150 m(2)		1 ABC		1				
6.	Бояджийни, лакозаливни и др.п. помещения за горими	150 m(2)		1 BC			1			

	материали/Ф5.1									
7.	Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1	150 m(2)	1 ABC			1				
8.	Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1	150 m(2)	2 ABC				1			
9.	Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m(2)	2 BC				1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
10.	Помещения за бутилки с ГТ/Ф5.2	100 m(2)	2 BC					1-тежък тип		
11.	Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m(2)	2 BC				1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
12.	Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1	на съоръжение		1 BC				1-тежък тип		1 бр. за помещение
13.	Помещения с горивни уредби на течно или газообразно гориво/Ф5.1	на уредба	1 BC				1	1-тежък тип		
14.	Компресорни за ГТ/Ф5.1	на два компресора	2 BC				1	1-тежък тип		

15.	Кислородни станции/Ф5.1	150 m(2)			1			1-тежък тип		
16.	Ацетиленови станции/Ф5.1	100 m(2)	1 ВС					1-тежък тип		
17.	Водородни станции/Ф5.1	100 m(2)	1 ВС					1-тежък тип		
18.	Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m(2)		1 ВС			1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
19.	Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1	за всяко съоръжение			1					
20.	Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m(2)		1 ВС			1	1-тежък тип		
21.	Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m(2)		1 ВС			1	1-тежък тип		
22.	Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m(2)	2 ВС				1	1-тежък тип		
23.	Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m(2)	2 АВС				1	1-тежък тип		
24.	Производства, свързани с употреба на метален натрий,	150 m(2)		1 АВСД				1-тежък тип		

	алуминий и др.п./Ф5.1									
25.	Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1	150 m(2)		1 ВСД			1		1 бр. на 500 m(2)	
26.	Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ВСД				1			1 бр. за помещение
27.	Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия/Ф5.1	300 m(2)	2 АВС				1	1-тежък тип		
28.	Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1	300 m(2)			2		1	1-тежък тип	1	
29.	Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1	150 m(2)			2					
30.	Ковашки и пресови производства, работещи със:									
	а) твърдо гориво/Ф5.1	1000 m(2)		1 АВС		2				

	б) течно гориво или горим газ/Ф5.1	на всяка инсталация	1 ВС				1	1-тежък тип		
31.	Прокатни производства/Ф5.1	1000 m(2)	1 ABC			1				
32.	Леярски производства/Ф5.1	1000 m(2)		1 ABC	1			1-тежък тип		
33.	Заваръчни производства/Ф5.1	300 m(2)	2 ABC				1	1-тежък тип		
34.	Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	1 ABC	-	-	-	1	1-тежък тип		
35.	Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	-	1 ABC	-	-	1	1-тежък тип		
36.	Термични производства:									
	а) работещи с твърдо гориво/Ф5.1	500 m(2)		1 ABC		1				
	б) работещи с течно гориво или горим газ/Ф5.1	на всяка инсталация		1BC			1	1-тежък тип		
37.	Сгради и помещения за байцване, шлифване и фосфатиране на материали/Ф5.1	300 m(2)	1 ABC				1			
38.	Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-	300 m(2)			1		1			

	монтажни, тенекеджийски цехове и др.п./Ф5.1									
39.	Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1					
40.	Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1					
41.	Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1	300 m(2)	2 ABC			1		1-тежък тип		
42.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m(2)	2 ABC				1			
43.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m(2)	2 ABC				1			
44.	Електроремонтни помещения/Ф5.1	100 m(2)	1 ABC		1					
45.	Маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1	100 m(2)		1 BC			1			
46.	Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1	100 m(2)			2					
47.	Производство на	1500 m(2)	1			1				

	стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1		ABC							
48.	Производство на целулоза/Ф5.1:									
	а) дървораздробяване	на всяка машина	1 ABC			1				
	б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)	300 m(2)	1 ABC			1				
49.	Производство на хартия:									
	а) машинни зали/Ф5.1	300 m(2)	1ABC			1				
	б) помещения за оформяне/Ф5.1	500 m(2)	1ABC			1				
50.	Текстилни предприятия/Ф5.1									
	а) шивачни	500 m(2)	2ABC		1	1				
	б) предачни	500 m(2)	2ABC		1	1				
	в) сушилни	500 m(2)		1ABC	1	1				
	г) багрилни	500 m(2)	1ABC		1	1				
51.	Производство на стъклени и порцеланови изделия:									
	а)стъклопроизводство/Ф5.1	1000 m(2)	3ABC		1			1-тежък тип		
	б) стъклоупаковка/Ф5.1	500 m(2)	1ABC			2				
	в) порцеланови изделия и	500 m(2)	1			1				

	опаковка/Ф5.1		ABC							
52.	Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1	1000 m(2)			1	1				
53.	Също, работещи с течно гориво и газ/Ф5.1	за всяка пещ		1 BC			1			
54.	Циментови производства:									
	а) производствени и други сгради, в които се работи с течно гориво или с горим газ/Ф5.1	500 m(2)		2 BC			1			
	б) опаковка на продукцията/Ф5.1	500 m(2)	1ABC			1				
55.	Гаражи/Ф5.2	400 m(2)	2ABC				1	1		
56.	Открити площадки за автомобили/Ф5.2	1000 m(2)	3ABC				2	1		1
57.	Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф 5.1	500 m(2)		2 ABC						
58.	Бензиностанции и газостанции/Ф5.3:									
	а) за сградата	50 m(2)	1ABC				1	1-тежък тип		
	б) до 4 колонки (многофункционални)		2 BC				1	1-тежък тип		
	в) от 4 до 7 колонки		3 BC				1	2-тежък тип		

	г) над 7 колонки		5 ВС			2	3-тежък тип		1
	д) за цистерната с газ		1 ВС			2	1-тежък тип		
59.	Локомотивни депа за:								
	а) дизелови локомотиви/Ф5.1	на 5 бр. ЛОКОМОТИВИ	3 АВС			1	1-тежък тип		1 бр. на депо
	б) електровози/Ф5.1	също	2 АВС						1 бр. на депо
60.	Обогатителни производства за:								
	а) надземни сгради/Ф5.1	1000 m(2)	2АВС			1			
	б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1	500 m(2)	1АВС			1			
	в) сушилни отделения/Ф5.1	300 m(2)	1АВС			1			
	г) флотационни отделения/Ф5.1	300 m(2)	1АВС						
	д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1	150 m(2)	1АВС			1			
61.	Брикетни производства/Ф5.1	500 m(2)	1 АВС			2			
62.	Котелни:								
	а) за твърдо гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 АВС			1			

	б) за течно и газообразно гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 ВС				1	1-тежък тип		
63.	Естакади за подаване на въглища/Ф5.1	на 100 m				1				
64.	Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1	на помещение	1 ABC							
65.	Трансформаторни подстанции/Ф5.1	1m3		1 ВС	1					
66.	Закрити и открити разпределителни уредби /Ф5.1	на 50 m	1 ABC							
67.	Машинни зали на електрически централи:									
	а) турбогенератори/Ф5.1	на генератор		1 ABC	1				1	
	б) кондензаторни помещения/Ф5.1	на помещение		1 ВС	1					
	в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1	на зала			2					
	г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1	на помещение	2ABC							
	д) кабелни тунели/Ф5.1	на 100 m		2 ABC						
68.	Електроразпределителни устройства:									
	а) шинен етаж, коридори за управление, взривни коридори с масло в	на 20 m	1 ABC		1					

	агрегатите до 20 kg/Ф5.1									
	б) взривни коридори с масло в агрегатите над 20 kg/Ф5.1	също		1 ABC			1			
69.	Открити подстанции:									
	а) апарати с общ обем на маслото до 50 t /Ф5.1	за площадка с площ до 1000 m(2)		1 BC	2			1-тежък тип		1
	б) апарати върху площадка с общ обем на маслото над 50 t /Ф5.1	за площадка с площ до 1000 m(2)		2 BC	3			2-тежък тип		1
70.	Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др.п.:									
	а)маслорегенерационни/Ф5.1	на апарат		1 BC						1
	б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1	на помещение		1 BC			1			
71.	Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1	на помещение с площ до 150 m(2)			2					
72.	Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:									
	а) с дизелово гориво;	на агрегат	2ABC							

	б) с ЛЗТ	на агрегат	1ABC							
	в) с ГТ	на агрегат	2ABC							
73.	Изпитвателни станции:									
	а) за електродвигатели/ Φ5.1	150 m(2)		1 ABC	1					
	б) за двигатели с вътрешно горене/Φ5.1	150 m(2)		1 ABC				1-тежък тип		
74.	Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Φ5.1	100 m(2)	1 BC		1		1	1-тежък тип		
75.	Лаборатории за други цели/Φ5.1	за помещение с площ до 100 m(2)	1ABC		1			1-тежък тип		
76.	Сондажни кули/Φ5.1	на кула		2 BC			1	2-тежък тип		1
77.	Операторни помещения, командни зали и др.п./Φ5.1	на помещение с площ до 300 m(2)			1					
78.	Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Φ5.1	на 15 m		1 BC				2-тежък тип		1 бр. на 100 m
79.	Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Φ5.1	на 15 m		1 BC				2-тежък тип		1
80.	Площадки на автоналивно-изливни устройства/Φ5.1	400 m(2)		2 BC			2	1-тежък тип		1 бр. на площадка
81.	Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Φ5.1	до 4 бр.		2 BC				1-тежък тип		

82.	Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на пристан (пирс)		2 ВС				2-тежък тип		1
83.	Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на станция		2 ВС				2-тежък тип		1
84.	Летища: а) хангари/Ф5.1 б) местостоянки на самолети/Ф5.1	между два самолета на местостоянка		2 АВС 2 1 АВС 1			2	2-тежък тип 1-тежък тип	1 бр. на хангар 1	1 бр. на хангар
85.	Гардеробни/Ф5.1	150 m(2)				1				
86.	Полиграфическа промишленост. Помещение с печатаци съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1	300 m(2)	1 АВС		1	1				
87.	Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др.п. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1	200 m(2)	2 АВС			1				
88.	Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1	500 m(2)	2 АВС			2				
89.	Мелници, нишестени производства и производства	150 m(2)	2 АВС			1				

	за фураж/Ф5.1									
90.	Маслодобивни предприятия/Ф5.1	150 m(2)		1 ABC			1			
91.	Животновъдни сгради/Ф5.4	на една сграда	1 ABC			1				
92.	Птицевъдни сгради/Ф5.4	също	1 ABC			1				
93.	Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др.п./Ф5.4	400 m(2)	1ABC			2		1		
94.	Доилни зали/Ф5.4	на зала	2ABC			1				
95.	Навеси за селскостопанска техника/Ф5.4	500 m(2)	2ABC				2	1-тежък тип		
96.	Строителни обекти:									
	а) район на строителната площадка	500 m(2)	1ABC			1				
	б) вътре в сградите, които се строят	на етаж				1				
	в) при изграждане на промишлени комини	на комин	4ABC			2				
	г) открити площадки за съхраняване на оборудване	500 m(2)	1ABC			1				
	д) закрити временни складове за оборудване	300 m(2)	1ABC			1				
	е) при полагане на	1000 m(2)	1ABC				1			

	хидроизолация с битум									
	ж) фургони на строителните площадки	на фургон	1ABC							
	з) временни канцеларии, общежития и др.п.	150 m(2)	1ABC			1				
97.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1ABC							
II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ										
1.	Административни сгради:									
	а) коридорна система/Ф4	на 60 m	1ABC		1	1				
	б) некоридорна система/Ф4	на етаж	1ABC		1	1				
2.	Архивни, касови, проектантски помещения и др.п. /Ф2.1	100 m(2)			1					
3.	Телефонни централи/Ф4.3	100 m(2)			2					
4.	Пощенски станции/Ф3.5									
	а) коридорна система	на 60 m	1ABC		1	1				
	б) некоридорна система	на етаж	1ABC		1	1				
5.	Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.3	на помещение с площ до 300 m(2)			1					
6.	Електронноизчислителни центрове/Ф4.3	100 m(2)			2					
7.	Телевизионни и	100 m(2)			1	1				

	а) коридорна система	на 60 m	1		1	1				
	б) некоридорна система	на етаж	1		1	1				
15.	Учебни кабинети и лаборатории, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.3	на кабинет	1 ABC					1-тежък тип		
16.	Библиотеки, читални и др.п./Ф2.1	150 m(2)			1	1				
17.	Работилници в учебни заведения:									
	а) дърводелни/Ф5.1	на помещение	1ABC			1				
	б) металообработващи/ Ф5.1	на помещение	1ABC			1		1-тежък тип		
	в) шивални, книговезни и др.п./Ф5.1	на помещение	1ABC		1	1				
18.	Закрити физкултурни зали/Ф2.1	на зала				1				
19.	Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2	150 m(2)	1ABC			1				
20.	Общежития и пансиони за учаци/Ф1.2	на етаж	1ABC			1				
21.	Общежития за лишени от свобода/Ф1.2									
	а) коридорна система	на 60 m		1		1	1			
	б) некоридорна система	на етаж		1		1	1			

22.	Общежития за лишени от свобода									
23.	Детски заведения/Ф1.1	на етаж	1ABC			1				
24.	Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др.п./Ф2.1	150 m(2)			1	1				
25.	Преместваеми обекти с гъвкаво покритие	400 m(2)	2ABC			2		1-тежък тип		
26.	Читалища, обществени и културни клубове, дискотеки, казина и др.п. без сцени/Ф2.1	400 m(2)	1ABC			1				
27.	Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.5	300 m(2)	1ABC			1				
28.	Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др.п. със сцени/Ф2.1:									
	а) за сцената	за всеки джоб		1 ABC	1	1				
	б) помещения за декори	50 m(2)	1ABC		1	1				
	в) помещения за артисти	на етаж	1ABC			1				
	г) осветителни галерии	20 m	1ABC		1					
	д) прожекционни и спомагателни помещения	на комплекс	1ABC		1					
	е) вестибюли, фойета и	на етаж	1ABC			1				

	а) на твърдо гориво/Ф3.2	150 m(2)	1 ABC			1				
	б) на електричество/Ф3.2	също	1 BC		1					
	в) на течено гориво или газ/Ф3.2	също		1 BC			1			
41.	Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1	150 m(2)	1 ABC			1				
42.	Хладилни камери за съхраняване на хранителни продукти/Ф2.1	100 m(2)	1 ABC							
43.	Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др.п./Ф3.1	100 m(2)	1 ABC			1				
44.	Книжарници/Ф3.1	100 m(2)			1	1				
45.	Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1	100 m(2)		1 ABC			1			
46.	Магазини за спиртни напитки/Ф3.1	100 m(2)	1 ABC			1				
47.	Магазини за пиротехнически изделия	100 m(2)	1 ABC		1	1				
48.	Сладкарници, закусвални и др.п./Ф3.2	150 m(2)	1 ABC			1				
49.	Помпени станции за вода/Ф5.1	на станция		1 BC						
50.	Помещения за разпределителни	на помещение	1 ABC							

	електрически табла с мощност на въвода 100А									
51.	Гаражи за леки автомобили	400 m(2)	2 ABC				1	1		
52.	Открити площадки (паркинги) за автомобили и къмпинги/Ф5.2	1000 m(2)	3 ABC				2	1		1
53.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC							
III. ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5										
1.	Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	200 m(2)		2 BC			2	2-тежък тип		
2.	Складове за горими химикали/Ф5.2	200 m(2)		1 ABC			1	1-тежък тип		
3.	Складове за киселини/Ф5.2	300 m(2)	1 ABC							
4.	Складове за калциев карбид/Ф5.2	100 m(2)	1 ABC							
5.	Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2	300 m(2)	2 ABC			2				
6.	Складове за въглища/Ф5.2	500 m(2)	2ABC			2				
7.	Складове за хранителни продукти/Ф5.2	500 m(2)	2 ABC			2				
8.	Хладилни складове (камери) за хранителни	200 m(2)	2 ABC			2				

	продукти/Ф5.2									
9.	Вещеви складове/Ф5.2	200 m(2)		1 ABC		2				
10.	Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2	500 m(2)	1 ABC		1	1				
11.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m(2)	1 ABC			1				
12.	Складове за горими материали/Ф5.2	500 m(2)	2 ABC			1				
13.	Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2	500 m(2)	1 ABC			2				
14.	Складове за бутилки със сгъстени и втечнени горими газове	200 m(2)		2 BC			1	1-тежък тип		
15.	Складове за целулоза/Ф5.2	500 m(2)		1 ABC		2				
16.	Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2	500 m(2)	1 ABC			2				
17.	Складове за всички видове влакна/Ф5.2	500 m(2)		1 ABC		2				
18.	Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2	500 m(2)		1 ABC		2				
19.	Складове за кибрит/Ф5.2	150 m(2)	1 ABC			2				

20.	Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4	600 m(2)				2				
21.	Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4	500 m(2)	1 ABC			1				
22.	Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2	500 m(2)	2 ABC			1				
23.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.2	на фургон (контейнер)	1 ABC							
IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ										
1.	Складове за коноп, хартия и др.	500 m(2)				2				
2.	Складове за дървесни отпадъци	600 m(2)				2				
3.	Складове за дървен и пластмасов амбалаж	500 m(2)				2				
4.	Складове за каменни въглища	500 m(2)				2				
5.	Складове за дървен материал	500 m(2)	1 ABC			2				
6.	Складове за сено, слама и други видове фураж	600 m(2)				2				
7.	Складове за горими материали в горима опаковка	500 m(2)				2				
8.	Складове за негорими материали в горима опаковка	500 m(2)				2				

9.	Складове за машини и съоръжения	500 m(2)				2				
10.	Фургони и офис-контейнери	на фургон (контейнер)	1 ABC							

Забележки:

1. За помещения с автоматична ПГИ /пожарогасителна инсталация/ не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас "ABC", се използват за гасене на горими твърди, течни и газообразни вещества и материали.
5. Пожарогасители, заредени с прах от клас "BC", се използват за гасене на горими течни и газообразни вещества и материали.
6. Добавките, използвани в пожарогасителите на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF или FFFP.
7. Разрешава се за етажи с площ, по-малка от 100 m², да се осигурява един пожарогасител.

8. За всяко болнично легло в лечебните заведения се осигурява индивидуална маска за защита на дихателните пътища.

9. Всяка стая в хотелите от категории "четири звезди" и "пет звезди" се осигурява с индивидуални маски за защита на дихателните пътища.

10. В хотели от категории "две звезди" и "три звезди" над пет етажа във всяка хотелска стая, разположена над петия етаж в сградата, се осигурява по една индивидуална маска за защита на дихателните пътища, независимо от броя на леглата в стаята.

11. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа - съгласно БДС EN 3 "Пожарогасители носими" и БДС ISO 11602 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители";

б) возими пожарогасители с прах и с въглероден диоксид - съгласно БДС EN 1866 "Пожарогасители возими" и БДС ISO 11602 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители";

в) противопожарни одеяла - съгласно БДС EN 1869 "Противопожарни одеяла".

12. Разрешава се използването на гасителни средства, съдържащи се в носимите и возимите пожарогасители, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) пенообразуватели - съгласно БДС EN 1568 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели";

б) пожарогасителен прах - съгласно БДС EN 615 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)";

в) въглероден диоксид - съгласно БДС EN 25923 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис".